

Abdecktüre EI 30

Revisionstüre für hintermauerte Kaminschächte und Raumabschlüsse Feuerwiderstand EI 30.
Bestandene Feuerwiderstandsprüfung nach Norm EI 30 EN 1634-1:2000 für Tür -und
Abschlusseinrichtungen (VKF angemeldet).
Gasdichte Stahlblechtüre zum einmauern, verzinkt .
Türblatt zum einhängen mit 4-Kantverschluss und Schlüssel.

Typ	Aussparung	Lichtmass	Aussenmasse
Abdecktüre 200 x 300 verzinkt	210 x 330	180 x 280	244 x 344 x 60
Abdecktüre 250 x 350 verzinkt	260 x 380	230 x 330	294 x 394 x 60
Abdecktüre 300 x 400 verzinkt	310 x 430	280 x 380	344 x 444 x 60

Grütter Metallwaren, Hölzlistrasse 1b, 9100 Herisau, Tel. 071 351 33 11, Fax 071 / 351 31 91,

www.gruettermetallwaren.ch

gruettermetallwaren@bluewin.ch