

VKF Brandschutzanwendung Nr. 16883

Gruppe 243	Tankraumtüren	
Gesuchsteller	Grütter Metallwaren AG Hölzlistrasse 1b 9100 Herisau Schweiz	
Hersteller	-	
Produkt	TANKRAUMTÜRE	
Beschrieb	Tür aus Stahlblech (1mm), Steinwollplatte FLUMROC IGLU (30mm, 110kg/m ³) und PROMAXON-Platte (15mm, 850kg/m ³), D=47mm, gefälzt, Stahlzarge mit Dichtung	
Anwendung	EI 30 Bgepr=668mm, Hgepr=968mm MBW Anwendung siehe Folgeseiten	
Unterlagen	EMPA, Dübendorf: Prüfbericht '442 330/10' (21.11.2006)	
Prüfbestimmungen	EN 1363-1, EN 1634-1	
Beurteilung	Feuerwiderstandsklasse:	EI 30
Gültigkeitsdauer	31.12.2022	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ausstelldatum	13.09.2017	
Ersetzt Anerkennung vom	01.01.2015	



Marcel Donzé



Gérald Rappo

